Merijärven kunta
talousvesinäytteet

Kunnantie 1
86220 Merijärvi

Maksaja
Merijärven kunta
/ vesinäytteet

PL 856
00074 CGI

Näyte

Näyte	Verkostovesi		
Näyte otettu	04.03.2025	Näytteen ottaja	ToniSaukko
Vastaanotettu	04.03.2025	Tutkimuksen syy	Jatkuva valvonta
Tutkimus alkoi	04.03.2025	Näytteenottopaikka	Oulaisten puoli/ Ylipää rivitalo
Tutkimus valmis	07.03.2025		

Lisänäyte helmikuulle

Analyysi		Menetelmä	358-1 Verkostovesi Oulaisten puoli/ Ylipää rivitalo	Yksikkö	Epävarmuus-%
Alumiini, Al	*	ISO 11885,2007;ICP-OES	< 20	µg/l	20

*=näyte tutkittu akkreditoidulla menetelmällä

Lausunto Näyte täyttää tutkituilta osiltaan talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja -tavoitteet (STMa 1352/2015).

Taina Haapakoski
Laborantti

Tiedoksi
Merijärven kunta, merijarven.kunta@merijarvi.fi
Kalajoen terveysvalvonta, ymparistoterveydenhuolto@kalajoki.fi
Toni Saukko, toni.saukko@merijarvi.fi

Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille.
Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa.
Mikrobiologisten analyysien mittausepävarmuus toimitetaan pyydettäessä.