Merijärven kunta
talousvesinäytteet

Kunnantie 1
86220 Merijärvi

Maksaja
Merijärven kunta
/ vesinäytteet

PL 856
00074 CGI

FINAS Finnish Accreditation Service T106 (EN ISO/IEC 17025)

Näyte

Näyte	Verkostovesi		
Näyte otettu	07.10.2026	Näytteen ottaja	ToniSaukko
Vastaanotettu	07.10.2026	Tutkimuksen syy	Jatkuva valvonta
Tutkimus alkoi	07.10.2026	Näytteenottopaikka	Salmuntila/Alavieskan puoli
Tutkimus valmis	28.10.2026		

Analyysi		Menetelmä	1878-1 Verkostovesi Salmuntila/Alavieskan puoli	Yksikkö	Epävarmuus-%
Aistinvarainen arviointi		NMKL 183:2006 mod.			
- Haju		NMKL 183:2006 mod.	ei poikkeamaa		
- Maku		NMKL 183:2006 mod.	ei poikkeamaa		
Escherichia coli	*	SFS-EN ISO 9308-2, 2014	0	mpn/100 ml	
Kolimuotoiset bakteerit	*	SFS-EN ISO 9308-2, 2014	0	mpn/100 ml	
Suolistoperäiset enterokokit	*	SFS-EN ISO 7899-2:2000,	0	pmy/100 ml	
pH	*	SFS 3021:1979	7,8		2
Sameus	*	SFS-EN ISO 7027-1:2016	< 0,20	NTU	21
Nitraatti		Nitraatti Cell Test, perustuu DIN 38405-9	< 5,0	mg/l	12
Nitriitti	*	SFS 3029:1976	< 0,03	mg/l	10
Ammonium	*	SFS 3032:1976	< 0,03	mg/l	7
Rauta, Fe	*	ISO 11885,2007;ICP-OES	< 3	µg/l	6
Mangaani, Mn	*	ISO 11885,2007, ICP-OES	< 1,1	µg/l	12
KMnO4-luku	*	SFS 3036:1981	< 3,0	mg/l	17
Kloridi	*	Sisäinen menetelmä , ionikromatografia	6,4	mg/l	9
Väri	*	SFS-EN ISO 7887:2012	< 5	mg/l Pt	18
Lämpötila 1 min			10,5	°C	

*=näyte tutkittu akkreditoidulla menetelmällä

Lausunto Näyte täyttää tutkituilta osiltaan talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja -tavoitteet (STMa

Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille.
Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa.
Mikrobiologisten analyysien mittausepävarmuus toimitetaan pyydettäessä.

1352/2015).



Taina Haapakoski
Laborantti

Tiedoksi Merijärven kunta, merijarven.kunta@merijarvi.fi
Kalajoen terveysvalvonta, ymparistoterveydenhuolto@kalajoki.fi
Toni Saukko, toni.saukko@merijarvi.fi

Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille.
Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa.
Mikrobiologisten analyysien mittausepävarmuus toimitetaan pyydettäessä.